



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. ЗВЕРЕВО

ул. Макаренко, 13,
Сайт: www.61.mchs.gov.ru

г. Зверево, 346311
E-mail: 105gpn_rnd@mail.ru

Тел. (86355) 4-10-01
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

ПРОТОКОЛ № 0111-29/ 2021/ 1
об административном правонарушении

г. Зверево

«13» декабря 2021 г.

Я, Главный государственный инспектор города Зверево по пожарному надзору – Начальник отделения НД и ПР по городу Зверево УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Иосифов Георгий Сисакович, руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) составил(а) настоящий протокол о том, что должностное лицо:

1. Фамилия, имя, отчество: Скоробогатько Юрий Владимирович
2. Дата и место рождения: 06.11.1965г., х.Херсонский, Россошанского района Воронежской обл.;
3. Адрес места жительства: г.Зверево, ул. Рижская, 1 кв.30;
4. Контактный телефон: 8(86355) 2-41-77;
5. Место работы (учебы): муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 имени полного кавалера ордена Славы Д.В. Бондаренко (далее – МБОУ СОШ №4);
6. Занимаемая должность: директор;
7. Заработная плата (иной заработок): -;
8. Документ, удостоверяющий личность: Паспорт серия 60 10 № 808622 выдан ТП в городе Зверево Межрайонного отдела УФМС России по Ростовской области в городе Гуково, 13.11.2010г., к/п 610-031;
9. Привлекался(ась) ли ранее к административной ответственности и когда: нет, в течение года указанное лицо не привлекалось к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В 15 ч. 30 мин. «13» декабря 2021 г. в помещениях МБОУ СОШ №4, расположенных по адресу: г.Зверево, ул. Докукина, 13 «а», нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	2.	3.
1.	На объекте защиты для дежурного персонала не хранятся сводные планы эвакуации	(Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»))

		(далее – ППР) п. 5, п.3.11 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля");
2.	На объекте защиты для помещений назначения Ф 5.2 (складские помещения подвала) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	(ППР п.12);
3.	На объекте защиты в помещениях по этажам учебных отсутствуют планы эвакуации с учетом потоков людей при эвакуации, установить правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации	(ППР п.5, п.3.11 ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля").
4.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение (отсутствуют подтверждающие документы)	(ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года).
5.	В инструкции объекта о мерах пожарной безопасности не в полной мере отражены вопросы порядка и норм хранения веществ и материалов	(ППР пп. «в» п. 393)
6.	В инструкции объекта о мерах пожарной безопасности не в полной мере отражены вопросы порядка и норм хранения веществ и материалов, допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, а также допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	(ППР пп. «в», «ж», «л» п. 393)
7.	В инструкции о мерах пожарной безопасности в не полной мере (объеме) указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности и определены их действия	(ППР пп. «а»-«о» п.394)
8.	На объекте защиты в подвальных помещениях допускается эксплуатирование светильников со снятыми колпаками	(ППР пп. «в» п.35)
9.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна быть размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	(ППР п.10);
10.	На объекте защиты на путях эвакуации в коридоре в зоне «спортзала» и «трудов» необходимо обеспечить обозначение знаками пожарной безопасности	(ППР п.36);

за что предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Факт нарушения подтверждают свидетели :

1. _____
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: _____
2. _____
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: _____

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьями 17.7; 17.9; 25.6 КоАП РФ.

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись свидетеля)
_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись свидетеля)

С протоколом ознакомлен(а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации и статьей 25.1 КоАП РФ.

«13» декабря 2021 г., Скоробогатько Ю.В.

✓  (подпись)

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

✓ С нарушением закона совершено преступление
мелкого и среднего размера.

«13» декабря 2021 г., Скоробогатько Ю.В.

✓  (подпись)

К протоколу прилагается:

Справочная информация - Конституция Российской Федерации (извлечение);

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

заключение эксперта, иные документы,

вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков
количество, стоимость, их местонахождение

Подпись: _____
(лица составившего протокол, М.П.)

Иосифов Г.С.
(расшифровка подписи)

Подпись: _____
(лица, в отношении которого составлен протокол)

Скоробогатько Ю.В.

Копию настоящего протокола и приложения получил(а):

«13» декабря 2021 г., Скоробогатько Ю.В.

✓  (подпись)